

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือขยะอุตสาหกรรม เป็นเชื้อเพลิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุม ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๔๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มูลฝอยติดเชื้อ COVID-19” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) หอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอาการไม่รุนแรง (Hospital) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือ ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง

ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาเป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ผิดเงื่อนไข ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้

(๑) ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า

(๒) เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

(๓) ระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อนเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ ต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าทราบด้วย

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการขนส่ง การจัดเก็บ และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องมีเตาเผาขยะสำหรับใช้ในการทำลายมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๗๖๐ องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตที่จะนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนเริ่มดำเนินการ

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เสมอใจ สุขสุเมฆ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน